

THÔNG BÁO

**Công khai kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục
Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, đợt 1 tháng 9/2025**

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BQLC ngày 18/8/2025 của Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Lâm Đồng về Công khai kết quả quan trắc nước thải sau xử lý năm 2025, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Lâm Đồng công khai kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, đợt 1 tháng 9/2025 như sau:

1. Thông tin cơ sở: CẢNG CÁ PHAN THIẾT

- Địa chỉ: Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
- Giấy phép môi trường số 1677/GPMT-UBND ngày 17/9/2024.

2. Thông tin dữ liệu công khai:

- Tên mẫu: Nước thải sau xử lý;
- Thông số quan trắc: TSS, COD, pH, Amoni, Lưu lượng nước thải đầu ra;
- Giá trị trung bình ngày (24 giờ);
- Thời gian: Từ ngày 11/8/2025 đến ngày 09/9/2025.

Giao Văn phòng Ban công khai thông báo này lên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Văn phòng Ban;
- BDH cảng cá Phan Thiết;
- Lưu: VT, QLHTKT_{Duyên}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Danh

PHỤ LỤC**Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục của Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, đợt 1 tháng 9/2025***(Đính kèm Thông báo số 166 /TB-BQLC ngày 10/9/2025 của Ban Quản lý các Cảng tỉnh Lâm Đồng)*

STT	Ngày	TSS		COD		pH		Amoni		Lưu lượng đầu ra	
		Dữ liệu	QCVN	Dữ liệu	QCVN	Dữ liệu	QCVN	Dữ liệu	QCVN	Dữ liệu	Giới hạn
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	-	-	mg/l	mg/l	m ³	m ³
1	11/8/2025	7,29	130 ⁽¹⁾	26,32	195 ⁽¹⁾	7,68	5,5-9 ⁽¹⁾	0,20	26 ⁽¹⁾	462,65	850 ⁽³⁾
2	12/8/2025	7,73		26,49		7,68		0,19		486,52	
3	13/8/2025	8,48		25,95		7,69		0,10		391,35	
4	14/8/2025	9,30		25,34		7,70		0,05		539,67	
5	15/8/2025	8,48		27,14		7,71		0,06		474,78	
6	16/8/2025	8,58		26,87		7,70		0,05		501,61	
7	17/8/2025	8,68		26,95		7,70		0,05		414,00	
8	18/8/2025	8,68		27,38		7,71		0,06		575,41	
9	19/8/2025	8,78		27,22		7,69		0,07		632,58	
10	20/8/2025	10,88		27,22		7,64		0,07		553,17	
11	21/8/2025	10,68		28,50		7,64		0,08		723,19	

STT	Ngày	TSS	COD		pH		Amoni		Lưu lượng đầu ra		
12	22/8/2025	10,55	130 ⁽¹⁾	28,31	195 ⁽¹⁾	5,5-9 ⁽¹⁾	26 ⁽¹⁾	0,09	850 ⁽³⁾	613,25	
13	23/8/2025	10,53		27,54				7,58		0,09	499,93
14	24/8/2025	10,33		27,61				7,52		0,08	449,04
15	25/8/2025	10,38		28,13				7,51		0,09	647,38
16	26/8/2025	10,60		28,40				7,51		0,10	609,62
17	27/8/2025	10,57		28,13				7,50		0,10	611,74
18	28/8/2025	10,51		28,07				7,50		0,10	546,53
19	29/8/2025	10,56		29,19				7,53		0,10	606,99
20	30/8/2025	10,59		29,95				7,55		0,11	653,17
21	31/8/2025	10,56		29,89				7,56		0,11	487,14
22	1/9/2025	10,56	80 ⁽²⁾	30,10	90 ⁽²⁾	6-9 ⁽²⁾	10 ⁽²⁾	0,11		265,38	
23	2/9/2025	10,56		30,79				7,53		0,11	357,12
24	3/9/2025	10,54		31,13				7,50		0,11	617,19
25	4/9/2025	10,76		31,50				7,50		0,11	584,41
26	5/9/2025	31,95		25,07				7,39		2,69	605,19

STT	Ngày	TSS		COD		pH		Amoni		Lưu lượng đầu ra	
27	6/9/2025	76,19	80 ⁽²⁾	16,46	90 ⁽²⁾	7,38	6-9 ⁽²⁾	4,62	10 ⁽²⁾	531,92	850 ⁽³⁾
28	7/9/2025	42,08		29,08		7,39		4,88		633,47	
29	8/9/2025	43,11		21,62		7,46		5,41		715,40	
30	9/9/2025	43,67		8,23		7,51		5,33		606,73	

Ghi chú:

⁽¹⁾: QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B, $K_q=1,3$, $K_f=1$ - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

⁽²⁾: QCVN 40:2025/BTNMT, cột B, lưu lượng xả thải $\leq 2.000\text{m}^3/\text{ngày}$ - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

⁽³⁾: Giấy phép môi trường số 1677/GPMT-UBND ngày 17/9/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận.